

CERTIFICACION:

relativa a la clasificación del vidrio plano durante el procedimiento de una prueba de impacto pendular según el estándar DIN EU No. 12600: 2002 Standard No. 12600:2002

1. General

1.1. Nombre y dirección del solicitante : Folienwerk Wolfen GmbH
OT Thalheim
Guardianstr. 4
D-06766 Bitterfeld -Wolfen

1.2. Fabricante de la muestra : Polartherm Flachglas GmbH
Eichenallee 2
01558 Großenhain

2. Objetivo del test

2.1. Descripción : Paneles de vidrio de seguridad laminado, simétricos, vidrio, 2 x 4.0 mm (+/- 0.2 mm) con una película incolora (evguard), espesor 0.38 mm

2.2. Numero de muestras : 5

3. Metodo del test

Prueba de impacto del péndulo para probar muestras planas fijadas en una construcción de soporte con dispositivo de impacto. La prueba se llevará a cabo a cada altura de caída y con cuatro paneles de vidrio de los mencionados anteriormente condición y espesor nominal.

4. Resultado del test

Los paneles de vidrio de seguridad laminado descritos cumplen los requisitos bajo la presente norma. La clasificación con respecto al comportamiento de la fractura es 1 (B) 1.
Esta certificación se ha diseñado sobre la base del Informe de prueba No. 201228660 del 2012-09-24

Klettwitz, 2013-01-30



Dipl.-Ing. Volkmar Höfer
Specialist



J:\Vorgang\GA2013\30010\30010_CERT_0.38.doc